
VASTAANOTTAJA: Flextra Esimerkki
PUHELIN: 040 1234 5678
EMAIL: info@flextra.fi

KOHDE: Esimerkkikohde

LASKENNASSA KÄYTETYT ARVOT

LÄMPÖJOHDOT / Patteri

Menovesi °C: 0
Paluuvesi °C: 0
Maaperän lämpötila: 0
Käytetyt lämmitystunnit: 0

LÄMPÖJOHDOT / Lattialämmitys

Menovesi °C: 35
Paluuvesi °C: 30
Maaperän lämpötila: 5
Käytetyt lämmitystunnit: 4800

LÄMPÖJOHDOT / Ilmanvaihto

Menovesi °C: 0
Paluuvesi °C: 0
Maaperän lämpötila: 0
Käytetyt lämmitystunnit: 0

Käyttövesi

Menovesi °C: 58
Paluuvesi °C: 55
Maaperän lämpötila: 5
Käytetyt lämmitystunnit: 8760

LINJAPITUUDET YHTEENSÄ

Lämpöjohdot: 150 m
Käyttövedet: 150 m

LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ

Lämpöjohdot: 3.02 MWh/vuosi
Käyttövedet: 10.08 MWh/vuosi

13.10 MWh/vuosi

Laskurin antama tulos on suuntaa antava, tulokseen vaikuttaa annettujen määreiden lisäksi mm. maaperän ominaisuudet ja peittosyvyys.